

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 630**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Jiří Makovský**Telefon: **+420773108911****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	10.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0008
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	3	Číslo zakázky odběratele	260101453
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na servis před odjezdem na objekt. Po objednání a dodání náhradních akumulátorů do UPS stanice která byla při předchozím servisním zásahu odpojena a odvezena na opravu, byly tyto akumulátory vyměněny. Po výměně provedena kontrola funkčnosti. Odjezd na objekt. Po cestě vyzvednuta nová SIM karta do GSM modulu pro zasílání kritických SMS z IP kamerového systému. Po příjezdu instalace a zapojení UPS stanice jako záloha sítě 230V. Vložení nové SIM karty do GSM modulu (GD-04) a kontrola funkčnosti. Při kontrole zjištěna porucha na GSM modulu který není schopen registrovat SIM kartu do sebe vloženou. Provedena výměna vadného GSM modulu a nastavení nového po výměně. Kontrola funkčnosti přenosů kritických SMS z IP kamerového systému.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	3	hod

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
GD-04K univerzální GSM komunikátor a ovladač	1	ks
PowerSonic Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187	2	ks

