

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 371 č.p. 2781, 2782, 2783 ulice
Mladé gardy v Mostě**

Mladé gardy 2781/1

434 01 Most

IČO: 25468847

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260091	Datum vystavení	26.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	19.03.2026
Suma na úhradu	5 752,10 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	20.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0025				
Číslo zakázky odběratele	260100542				

BLOK 371 fakturace zakázky 260100542 kamerového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
UltraTech Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187	2,00	ks	367,90	12	88,30	735,80
DOPRAVA Most	2,00	cesta	250,00	12	60,00	500,00
SERVISNÍ práce	6,00	hod	650,00	12	468,00	3 900,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	5 135,80	616,30	5 752,10

Celkem k úhradě**5 752,10 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 371 č.p. 2781, 2782, 2783 ulice
Mladé gardy v Mostě**

Mladé gardy 2781/1

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Tomáš Trunschka**Telefon: **+420775393004****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	21.01.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0025
Odpovědný technik	David Křібala	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260100542
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Urgentní	Částečně provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Na základě požadavku o stažení záznamu z kamerového systému byl proveden výjezd technika na objekt. Vyzvednutí flaschdisku od PČR. Po příjezdu na objekt zjištěn celý nefunkční kamerový systém. Kontrolou zjištěna vadná UPS stanice která byla odpojena od sítě 230V a komponenty do ní zapojené byly přepojeny do koncové zásuvky 230V. Zapnutí systému. Kontrolou zjištěno že kamerový systém nebyl v provozu od 11.7.2025 - Zástupci domu bylo navrženo řešení pro okamžité informování o výpadku či poruše systému (nutná úprava). UPS stanice odvezena na opravu a flaschdisk vrácen PČR.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	2	hod

Technik
David Křібala**Zákazník**
Tomáš Trunschka
21.01.2026

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 371 č.p. 2781, 2782, 2783 ulice
Mladé gardy v Mostě**

Mladé gardy 2781/1

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Tomáš Trunschka**Telefon: **+420775393004****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	20.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0025
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260100542
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Urgentní	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Na základě zjištěné poruchy na UPS založním zdroji 230V který byl přivezen na opravu, byla provedena diagnostika poruchy na UPS stanici. Zjištěny vadné akumulátory které byly objednány a po dodání vyměněny. Po výměně vadných dílů v UPS stanici prošla zkouškou funkčnosti. Po opravě proveden výjezd na objekt za účelem vrácení opravené UPS stanice. Po příjezdu na objekt došlo z instalaci a zapojení UPS stanice. Provedena kontrola funkčnosti kamerového systému. Vše plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
UltraTech Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187	2	ks