

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek blok 377, č.p. 2940, ulice U
Věžových domů, Most**

U Věžových domů 2940/2

434 01 Most

IČO: 28731573

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260092	Datum vystavení	26.02.2026
Bankovní účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	19.03.2026
Suma na úhradu	1 236,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	24.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0024				
Číslo zakázky odběratele	260101173				

BLOK 377 fakturace zakázky 260101173 servis přístupového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
VAR-TEC BT-004 odchodové tlačítko - nerez	1,00	ks	203,57	12	24,43	203,57
SERVISNÍ práce	1,00	hod	650,00	12	78,00	650,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00

 **BAXA servis s.r.o.** ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv
pinkulova

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	1 103,57	132,43	1 236,00

Celkem k úhradě**1 236,00 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek blok 377**

U Věžových domů 2940/2

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Otto Novák**Telefon: **+420608911920****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	24.02.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0024
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	0	Číslo zakázky odběratele	260101173
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt odzkoušení funkčnosti otevírání obou vstupních vchodových dveří. Na předních vchodových dveřích nefunkční odchodové tlačítko. Demontáž a odpojení vadného odchodového tlačítka a následná montáž nového odchodového tlačítka a připojení zpět ke stávající kabeláži. Odzkoušena funkčnost otevírání přes odchodové tlačítko. Otevírání opět plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	1	
DOPRAVA Most	1	

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
VAR-TEC BT-004 odchodové tlačítko - nerez	1	ks