

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.p. 3080, 3081, 3082, ulice Růžová, Most

Růžová 3080

434 01 Most

IČO: 28745434

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260031	Datum vystavení	06.02.2026
Bankovní účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	27.02.2026
Suma na úhradu	3 512,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	26.01.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0031				
Číslo zakázky odběratele	260100568				

BLOK 524 fakturace zakázky 260100568 servis přístupového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
CPT Měnič napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1,00	ks	285,71	12	34,29	285,71
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	312,00	2 600,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	3 135,71	376,29	3 512,00

Celkem k úhradě**3 512,00 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.p. 3080, 3081,
3082, ulice Růžová, Most**

Růžová 3080

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Jaroslav Šíma**Telefon: **+420724929039****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	26.01.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0031
Odpovědný technik	David Křібala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260100568
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu došlo k odstavení kontroléru od RFID čipového systému ve vchodě 3081 z důvodu výměny převodníku z 12V na 5V pro ethernetový switch, vypnutím jistění hlavního přívodu 230V. Odpojení a demontáž vadného převodníku CPT. Přepájení napájecího konektoru pro ethernetový switch na výstup nového převodníku CPT. Instalace a zapojení nového převodníku CPT. Zapnutí jistění sítě 230V pro kontrolér od RFID čipového systému. Kontrola napájecích částí systému. Kontrola funkčnosti ethernetové sítě provedena diagnostickou s pomocí PC. Vše plně funkční

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	4	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
CPT Měníč napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1	ks

Technik
David Křібala**Zákazník**
Jaroslav Šíma
26.01.2026