

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524,
č.p.
3085,3086,3087,3088,3089,3090,3091,30
92,3093,3094,3095, ulice Růžová, Most**

Most 3085
43401 Most
Česká republika
IČO: 28741374

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

17.02.2025

Datum zdaň. plnění

13.02.2025

Datum splatnosti

10.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250038

BLOK 524 zakázka 250100911 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
SERVISNÍ práce	2,00	hod	500,00	12	1 000,00	1 120,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	250,00	280,00
					1 250,00	1 400,00



QR Platba

Rekapitulace DPH v CZK

	Základ	DPH	Cena s DPH
12%	1 250,00	150,00	1 400,00

Cena v CZK

1 400,00

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.
p. 3085**

Růžová 3085

43401 Most, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 524-11**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **250100911**

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☐ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Na základě žádosti o zřízení přístupu do domu přes RFID čipový systém byla stažena zálohovaná konfigurace nastavení systému. Importování databáze do konfiguračního nástroje iVMS-4200. Zašifrování RFID čipů a vložení do databáze kde byli upraveny práva pro přístup do domu. Popsání RFID čipů číslem z důvodu přehledu v systému. Odjezd na dům nahrát upravenou databázi do kontrolerů. Po příjezdu na objekt, spojení PC s kontroléry přes konfigurační nástroj iVMS-4200. Z důvodu delší časové prodlevy od poslední návštěvy bylo nutno nejdříve vyčtení všech událostí o průchodech z kontrolerů na domě. Po vyčtení všech událostí o průchodech, zapsání upravené databáze do kontrolerů. Kontrola funkčnosti nových RFID čipů. Proveden export a záloha konfigurace.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE

Technik: **David Křibala**Počet pracovníků: **1**Odpracované hodiny: **2**Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Sinkulová Petra

13. 02. 2025