

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524,
č.p. 3080, 3081, 3082, ulice Růžová,
Most**

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080
434 01 Most
Česká republika
IČO: 28745434

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

17.02.2025

Datum zdaň. plnění

13.02.2025

Datum splatnosti

10.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250039

BLOK 524 zakázka 250101025 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	1 300,00	1 456,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	250,00	280,00
					1 550,00	1 736,00



Rekapitulace DPH v CZK

	Základ	DPH	Cena s DPH
12%	1 550,00	186,00	1 736,00

Cena v CZK

1 736,00

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3080**

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080

IČ: 28745434, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 524-3**Číslo zakázky: **250101025**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☐ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Na základě žádosti o zřízení přístupu do domu přes RFID čipový systém byla stažena zálohovaná konfigurace nastavení systému. Importování databáze do konfiguračního nástroje iVMS-4200. Zašifrování 2ks RFID čipů a vložení do databáze kde byli upraveny práva pro přístup do domu. Popsání RFID čipů číslem z důvodu přehledu v systému. Odjezd na dům nahrát upravenou databázi do kontrolerů. Po příjezdu na objekt, spojení PC s kontroléry přes konfigurační nástroj iVMS-4200. Po vyčtení všech událostí o průchodech, zapsání upravené databáze do kontrolerů. Kontrola funkčnosti nových RFID čipů. Proveden export a záloha konfigurace.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Jaroslav Šíma
13. 02. 2025