

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524,
č.p. 3080, 3081, 3082, ulice Růžová,
Most**

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080
434 01 Most
Česká republika
IČO: 28745434

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

20.04.2025

Datum zdaň. plnění

20.04.2025

Datum splatnosti

11.05.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250099

BLOK 524 zakázka 250100680 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
CPT Měnič napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1,00	KS	185,71	12	185,71	208,00
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	1 300,00	1 456,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	250,00	280,00
					1 735,71	1 944,00



QR Platba

Rekapitulace DPH v CZK

	Základ	DPH	Cena s DPH
12%	1 735,71	208,29	1 944,00

Cena v CZK

1 944,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3080
ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080
43401 Most
IČ: 28745434, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-3**
Číslo zakázky: **250100680**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Na základě požadavku byly vytvořeny 2ks RFID čipů pro přístup do domu. Stažení zálohované databáze a importování do konfiguračního nástroje iVMS4200. Zašifrování 2ks RFID čipů. Nahrání RFID čipů do databáze a popsání číslem z důvodu přehledu v systému. Po úpravách databáze, odjezd na dům. Po příjezdu spojení s kontroléry. Z důvodu dlouhé časové prodlevy od posledního servisu, bylo nejdříve nutno vyčtení všech přístupových událostí z kontrolérů. Po vyčtení, zapsání upravené databáze do kontrolérů na domě. Kontrola funkčnosti nových RFID čipu po zapsání do systému. Po kontrole byl proveden export a záloha databáze z konfiguračního nástroje iVMS4200. Na základě žádosti byl vyměněn převodník v kontroleru. Práce byla provedena ve dvou technikách.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
CPT Měnič napětí z 12V na 5V, 3A, 15W	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matuš, Radek Dostál**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Jaroslav Šíma
21. 03. 2025

