

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250314

Variabilní symbol: 20250328

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250328

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 23.10.2025

Zdanitelné plnění: 23.10.2025

Datum splatnosti: 13.11.2025

BLOK 630 fakturace zakázky 250106928 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
630-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
630-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	1 300,00 Kč
630-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
UTPC5-METRAZ - SOLARIX instalační kabel CAT5E SXXD-5E-UTP-PVC METRÁŽ	2	m	12,00 Kč	0%	12,00 Kč	24,00 Kč
S250 - Elektro instalační materiál S	1	kpl	200,00 Kč	0%	200,00 Kč	200,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu
přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH:
12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	2 974,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

2 974,00 Kč

Celkem:**2 974,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250328Datum splatnosti
13.11.2025Částka k uhrazení
2 974,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 630

ALBRECHTICKÁ 590
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 630**
Číslo zakázky: **250106928**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního čipového systému ve vchodě 593 u schránek. Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od spojovací krabice ke kontroléru a od spojovací krabice ke čtečce RFID čipů na křídle dveří. Kontrolou zjištěn porušený kabel v pancéřové krku - nutná výměna. Odpojení napájení pro čtečku a el.zámek z kontroléru v daném vchodě z důvodu výměny porušeného kabelu. Provedena výměna porušené kabeláže. Po výměně, opětovné připojení a kontrola funkčnosti. Vše plně funkční. Práce provedeny v jednom technikovi.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
630-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
630-SER - SERVISNÍ práce	2
630-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
UTPC5-METRAZ - SOLARIX instalační kabel CAT5E SXKD-5E-UTP-PVC METRÁŽ	2
S250 - Elektro instalační materiál S	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Jiří Makovský
21. 10. 2025