

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Doručovací adresa**BLOK 631**

Albrechtická 611

434 01 Most


PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260063	Datum vystavení	13.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	06.03.2026
Suma na úhradu	5 850,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	11.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0007				
Číslo zakázky odběratele	260100860				

BLOK 631 fakturace zakázky 260100860 havárie servis přístupového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
Elektro instalační materiál S	1,00	kpl	250,00	12	0,00	250,00
DOPRAVA Most	2,00	cesta	250,00	12	0,00	500,00
SERVISNÍ práce	6,00	hod	650,00	12	0,00	3 900,00
HAVARIJNÍ výjezd	1,00	hod	1 200,00	12	0,00	1 200,00

 **BAXA servis s.r.o.** ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
baxa www.baxa.tv

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	5 850,00	0,00	5 850,00

Celkem k úhradě**5 850,00 Kč**Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede
zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 631**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Šárka Langová**Telefon: **+420777945716****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	11.02.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0007
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	3	Číslo zakázky odběratele	260100860
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Urgentní	Provozeroschopný

POPIS PRÁCE

Na základě předchozího servisního zásahu technika na RFID čipovém systému ve vchodě 613, kde byla zjištěna porucha na desce záložního zdroje, byla provedena oprava této desky (vadné kondenzátory (25V/600μF a 25V/1000μF) a kontrola funkčnosti po výměně. Odjezd na objekt. Po příjezdu došlo k odstavení kontroléru RFID čipového systému vypnutím jištění 230V daného okruhu. Odpojení a demontáž napájecího zdroje zapůjčeného po dobu opravy. Instalace a zapojení opravené desky napájecího zdroje se záložním napětím. Po zapnutí jištění 230V provedeno kontrolní měření napájení a funkčnosti všech zařízení RFID čipového systému. Vše plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	3	hod

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
Elektro instalační materiál S	1	kpl

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv**Technik**
David Křibala**Zákazník**
Šárka Langová
11.02.2026

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 631**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Šárka Langová**Telefon: **+420777945716****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	04.02.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0007
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260100860
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Urgentní	Částečně provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na havárii před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního RFID čipového systému ver vchodě 613. Kontrolou napájecích částí systému zjištěny vadné kondenzátory na desce zdroje se zálohou. Z tohoto důvodu došlo k odstavení přívodu 230V vypnutím jištění a výměně napájecího zdroje (bez zálohy) po dobu opravy desky. Zapnutí jištění přívodu 230V a kontrola funkčnosti systému a jeho prvků. Vše funkční. Systém bez záložního napájení.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
HAVARIJNÍ výjezd	1	hod
SERVISNÍ práce	3	hod

Technik
David Křibala**Zákazník**
Šárka Langová
03.02.2026