

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250282

Variabilní symbol: 20250269

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250269

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 01.10.2025

Zdanitelné plnění: 26.09.2025

Datum splatnosti: 22.10.2025

BLOK 631 fakturace zakázky 250106200 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
631-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	1 300,00 Kč
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
631-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	500,00 Kč
WBXRTENT - Bezdotykový odchodový IR snímač čtvercový	1	ks	989,00 Kč	0%	989,00 Kč	989,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	3 989,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

3 989,00 Kč

Celkem:**3 989,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250269

Datum splatnosti
22.10.2025

Částka k uhrazení
3 989,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631

ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 631
Číslo zakázky: 250106200

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Po příjezdu na objekt zjištěno špatně osazené krycí víčko nouzového tlačítka. Víčko namontováno zpět a přišroubováno. Nouzové tlačítko bylo aktivovane. Po deaktivaci nouzového tlačítka zjištěna nefunkční otevírání dveří pomocí tlačítka. Tlačítkodemontováno a proměřena kabeláž. Na kabeláži nezjištěn žádná závada. V kontroleru odpojen náhradní zdroj napájení, baterie a přes jistič v rozvaděči na chodbě proveden restart systému. Po nahození systému a připojení baterie závada na tlačítku přetrvávala. Odjezd pro nové odchodové tlačítko do skladu. Po příjezdu zpět na objekt systém znovu odpojen od proudu a demontováno nefunkční tlačítko. Nainstalováno nové odchodové tlačítko a připojení ke kabeláži pomocí sletování kontaktů. Po opětovném nahození systému odzkoušena funkčnost otevírání dveří. Systém plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-SER - SERVISNÍ práce	2
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
631-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
WBXRTENT - Bezdotykový odchodový IR snímač čtvercový	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: Lukáš Křížek
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Šárka Langová
26. 09. 2025

KL