

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250311

Variabilní symbol: 20250301

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250301

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 23.10.2025

Zdanitelné plnění: 13.10.2025

Datum splatnosti: 13.11.2025

BLOK 723 fakturace zakázky 250106533 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
723-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	2 600,00 Kč
723-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
Energizer Ultimate Lithium, AA/1.5V , baterie	10	ks	100,00 Kč	0%	100,00 Kč	1 000,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	3 850,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

3 850,00 Kč

Celkem:**3 850,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250301Datum splatnosti
13.11.2025Částka k uhrazení
3 850,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **250106533**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt provedena výměna baterií v elektromechanických klikách na vstupních vchodových dveřích 946 - 950. Po výměně baterií provedena aktualizace firmwaru, přes přenosný programer Kaba, na elektromechanických klikách Kaba. Práce provedena ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
723-SER - SERVISNÍ práce	4
723-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Energizer Ultimate Lithium, AA/1.5V , baterie	10

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala, Lukáš Křížek
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Koranda
13. 10. 2025

