

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: +420734221600
E-mail: servis@baxa.tv

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 530
Višňová č.p. 673, bl. 530
43401 Most
Kontaktní osoba: **Adam Renka**
Telefon: +420602680686

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	25.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0006
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	0	Číslo zakázky odběratele	260100849
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	EV	Normální	Provoznoschopný

POPIS PRÁCE

23.2.2026 Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčních domácích telefonů u nájemníků v bytech. U dvou nájemníků zjištěn nefunkční domácí telefon. Odjezd z objektu pro nové domácí telefony k dodavateli. Po příjezdu na objekt provedena výměna domácích telefonů v bytech nájemníků.
V bytě č. 96 bylo nutné znovu naprogramovat domácí telefon na příslušnou kódovou volbu zvonkové jednotky.
V bytě č. 73 zjištěn nefunkční domácí telefon. Provedena demontáž nefunkčního domácího telefonu, následná montáž nového domácího telefonu a naprogramování telefonu na příslušnou kódovou volbu.
V bytě č.19 zjištěn nefunkční domácí telefon. Provedena demontáž nefunkčního domácího telefonu, následná montáž nového domácího telefonu a naprogramování telefonu na příslušnou kódovou volbu.
V bytě č. 9 zjištěn zlomený vodič u spojovací krabice v rozvodné skříni na přírodní kabeláži do bytu, k domácímu telefonu. Kabeláž opravena a připojeno zpět do spojovací krabice.
Na všech telefonech odzkoušena funkčnost vyvolání kódové volby zvonkové jednotky u vchodových dveří do objektu, otevření vchodových dveří přes tlačítko na domácím telefonu a zvoněním přes zvonkové tlačítko před bytem.
Po kontaktování předsedy domu p. Renky, nahlášeno nefunkční zvonkové tlačítko u bytu č. 37/5NP pí. Matušková. Nájemnice doma nezastihena.

25.2.2026 Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjištěn nefunkční DT u nájemníka v bytě č. 10. Provedeno odpojení DT od napájení a demontáž nefunkčního DT. Následně proběhla montáž nového DT a připojení na stávající funkční kabeláž sběrnice. Naprogramování DT na příslušnou kódovou volbu pro vyvolání na zvonkové jednotce. Odzkoušení funkčnosti DT zazvoněním přes zvonkové tlačítko u bytu a vyvoláním přes kódovou volbu na zvonkové jednotce. Odzkoušena funkčnost otevírání vstupních vchodových dveří přes tlačítko na DT.
V bytě č. 37 zjišťování příčiny nefunkčního zvonkového tlačítka před bytem. Kabeláž od zvonkového tlačítka připojena přes externí zvonek na baterie. Baterie vybité. Proběhla výměna baterií (baterie dodány nájemnicí). Zvonkové tlačítko funkční. Následně proběhla kontrola vyvolání zvonění DT přes kódovou volbu zvonkové jednotky, zjištěn vypnutý DT mechanickým přepínačem na DT. Po zapnutí DT vše plně funkční. Práce provedeny ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	8	
DOPRAVA Most	2	

DODANÝ MATERIÁL

Položka


Množství

MJ

Tesla 4FP 211 03.201 Domácí telefon ELEGANT, 2-BUS, bílý

3

ks



Technik
Lukáš Křížek

Zákazník
Adam Renka
25.02.2026