

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků BLOK 541**

ul. Růžová č.p. 1237 bl. 541
43401 Most

IČ: 25470078 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 541**
Číslo zakázky: **260100197**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt proběhla kontrola otevírání zadních vchodových dveří přes čipový systém, přiložením čipu na patřičnou čtečku a odchodovým tlačítkem z vnitřní strany. Na oba způsoby se ihned odjistil magnet na magnetické liště dveří a dveře se daly otevřít. Při zkoušce odchodového tlačítka zjištěno prasklý kryt odchodového tlačítka. Po kontaktování předsedy objektu domluvena výměna odchodového tlačítka. Kontrola průchodnosti kabeláže k odchodovému tlačítku proměřením kabeláže. Dále odzkoušena funkčnost otevírání dveří i na druhé straně domu, na předních dveřích vchodu. Otevírání obou dveří, přední a zadní vchod je bez problémů a plně funkční. Odjezd do skladu kvůli vyzvednutí nového odchodového tlačítka. Po opětovném příjezdu na objekt, provedena výměna odchodového tlačítka a odzkoušena funkčnost odchodového tlačítka pro otevírání vchodových dveří. Vše plně funkční. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
541-SER - SERVISNÍ práce	4
541-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
1003-080 - BT-004 odchodové tlačítko - nerez	1
víčko VLK 80/R-HB	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: Lukáš Křížek, Radek Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Maria Sieber
13. 01. 2026