

Servisní list - s cenami - RFID

DODAVATEL

**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920



OBJEDNATEL

**Stavební bytové družstvo
Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84

Most 1

434 01

Česko

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků bl. 337
č.p. 2762, 2763 ulice Hutnická,
Most**

Hutnická 2762/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 25461711

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

240104934

ADRESA PROVEDENÍ

Hutnická 2762/22, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU

Servis/Oprava

Informace o zařízení

NÁZEV

RFID

KATEGORIE

Přístupový systém

Výkaz práce

POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
SERVISNÍ práce RFID	2	650,00 Kč	1 300,00 Kč
			1 300,00 Kč

Dodaný materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKOVÁ CENA
Nerezové odchodové tlačítko s NO kontaktem	BPSTEEL	RFID	BT-004	1 ks	190,00 Kč	190,00 Kč
						190,00 Kč

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS	CENA
0	Cestovné v ZAK-201	0,00 Kč
		0,00 Kč

DAŇOVÁ SAZBA	ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DAŇ	CELKOVÁ CENA
Provedeno na stavbě určené k bydlení (12%)	1 490,00 Kč	12 %	178,80 Kč	1 668,80 Kč

DRUH PLATBY
Faktura

POPIS
Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vchodových dveří přes RFID čipový systém. Kontrolou zjištěn poškozený vodič na trase přívodního kabelu UTP pro odchodové tlačítko. Z tohoto důvodu bylo nutno upravit zapojení a po přepojení a proměření kabeláže UTP odchodové tlačítko stále vykazuje nedostatky. Odpojení a demontáž vadného odchodového tlačítka. Instalace a zapojení nového. Po výměně a kontrole, vše plně funkční.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU
Provozeroschopný

DATUM PROVEDENÍ
20. srpen 2024

Podpis technika



20. srpen 2024
David Kříbala

Podpis zákazníka

20. srpen 2024
Vlasta Kopecká

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.