

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 371 č.p. 2781, 2782, 2783 ulice
Mladé gardy v Mostě**

Mladé gardy 2781/1

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Tomáš Trunschka**Telefon: **+420775393004****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	20.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0025
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260100542
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Urgentní	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Na základě zjištěné poruchy na UPS založním zdroji 230V který byl přivezen na opravu, byla provedena diagnostika poruchy na UPS stanici. Zjištěny vadné akumulátory které byly objednány a po dodání vyměněny. Po výměně vadných dílů v UPS stanici prošla zkouškou funkčnosti. Po opravě proveden výjezd na objekt za účelem vrácení opravené UPS stanice. Po příjezdu na objekt došlo z instalaci a zapojení UPS stanice. Provedena kontrola funkčnosti kamerového systému. Vše plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
UltraTech Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187	2	ks