

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek blok 377, č.p. 2940, ulice U Věžových domů, Most**

U Věžových domů 2940/2

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Otto Novák**Telefon: **+420608911920****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	09.03.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0013
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101601
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního magnetického zámku na vchodových dveřích č.p.2940 ze strany schránek. Zjištěn plně funkční magnetický zámek na obou vstupních vchodových dveřích č.p.2940. Dále zjištěno špatné dovírání předních vstupních vchodových dveří ze strany schránek, z důvodu promazání částí ramínka na dveřním zavírači. Provedena demontáž ramínka dveřního zavírače, očištění ramínka od přebytkového maziva a opětovná montáž ramínka zpět na dveřní zavírač. Montáž provedena do správné polohy a provedeno nastavení dveřního zavírače. Provedeno kontrolní proměření průchodnosti kabeláže, napájecích částí magnetické lišty a kontrolní měření RFID systému v kontroléru. Proměření záložní baterie a provedena zkouška záložního napájení systému odstavením jističní 230V. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	4	hod
DOPRAVA Most	1	cesta